

NORTEGAS

TIPO DE ORDEN: Instalación periódica
TIPO DE INSTALACIÓN: Instalación individual
31/3/2023 11:49:48 17908441
CUPS: ES0201000010105219WE
SUMINISTRO: 0010092843
TIPO GAS: Gas Natural
DIRECCIÓN:
TR DE LA VIDRIERA,29,,,,Avilés

CONTADORES:

Nº Serie	Lectura
000000000903015636	5237

GASODOMÉSTICOS:

Analizador	testo 330LL-1 03285126
Nº Serie	03285126

Aparato	CALDERA DOM.
Marca	ROCA
Tipo	Atmosférico
Stat	En Gas

Temp. Humos °C	64.2
CO2 %	3.97
Oxígeno %	14
CO Emisión ppm	129
CO Corregido ppm	387
Tiro mbar	-0.083
Lambda %	3.00
Rendimiento %	95.1

CO en Ambiente ppm	0
Temp. Ambiente °C	19.4

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN:

Instalación en servicio normal

OBSERVACIONES:

TÉCNICO: Daniel Alba Cuervo
FIRMA:

